

Регламент работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации

№ п/п.	Наименование услуг	периодичность
1.	<p>Первичная проверка работоспособности всей системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.</p> <p>1.1. Устранение недостатков (обрывов, замыканий, датчиков) - приведение системы в рабочее состояние;</p> <p>1.2. Разработка инструкций распределения шлейфов пожарной сигнализации по помещениям;</p> <p>1.3. Обучение охранников по использованию пульта пожарной сигнализации с записью в журнале.</p>	Единожды при заключении договора на техническое обслуживание
2.	Внешний осмотр частей системы (приемно-контрольного прибора извещателей, шлейфов сигнализации, оповещателей) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д.	Ежемесячно
3.	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах	Ежемесячно
4.	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный	Ежемесячно
5.	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.)	Ежемесячно
6.	Ведение документации по техническому обслуживанию	Ежемесячно
7.	Проверка работоспособности системы в целом (комплексно)	Раз в квартал
8.	Профилактические работы (чистка дымовых извещателей, юстировка линейных извещателей и т.п.)	При необходимости